



## Samling mellem SL-dæk og bærende væg

### NOTE:

Vederlag for SL-dæk:

Ved dæklængde  $\leq$  7,2 m: min 65 mm; Ved dæklængde  $>$  7,2 m: min 80 mm

Af hensyn til produktions- og montage tolerancer skal fuger mellem dækender udføres min. 20 mm. Ved lange dæk dog min. 40 mm.

Strittere i væg ibores efter montage af dæk.

Hvis strittere ønskes indstøbt i vægge, skal fugebredde mellem dækender øges med 10 mm.

TITLE  
Etagesamling

SCALE  
1:10



COPYRIGHT